

Asserbo By Vandværk Amba  
 Elverdalen 3  
 3300 Frederiksværk

Analyserapport nr. 20210830/009  
 2. september 2021  
 Blad 1 af 1

Kopi til:  
 Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE					
Temperatur	11,8	°C	Prøvested:	Afgang, værk Elverdalen 3	
Lugt*	Ingen lugt		Prøvedato:	2021-08-24 Kl. 08:20	
Smag*	Normal		Prøvetager:	Laboratoriet	DS/EN ISO 19458:2006
Farve*	Ingen				
Udseende*	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S <sub>r</sub>	
Kimtal v. 22°C pr.ml	8	200	DS/EN6222:2000, MM005	0,15	
Kimtal v. 37°C pr.ml	< 1		DS/EN6222:2000, MM005	0,15	
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM001	0,06	
<i>E. coli</i> pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM001	0,06	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1110 af 30/05/2021.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

**Opflg. på prøve af 2021-08-19 rapport nr. 20210830/008**

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering  
 i.m.: Ikke målelig U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Karin Spanggaard, EH, laborant